

# Megfelelőségi Tanúsítvány



**Tanúsítvány szám:** MK 69265442 0001

**Jegyzőkönyv szám:** HU21RJDU 001

**Tanúsítvány Tulajdonos:** Klacsán Team Műanyaggyártó Kft.  
2185 Váckisújfalu Kossuth L. u. 20.  
Magyarország

**Termék:** **Védőcsövek**  
Hajlíthatóvédőcső-rendszerek

**Termék azonosítás:** KT Betonflex védőcső család

Termék műszaki adatai:

Névleges feszültség: 1000V a.c./ 1500V d.c.

Osztálykód: 2241

Méreték: Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Alapanyag: PVC

Szín: Narancssárga

**Tanúsítás alapjául  
szolgáltató előírások:** MSZ EN 61386-1:2008+A1  
MSZ EN 61386-22:2004+A11

Megjegyzés: A tanúsítvány megfelel a szabványok követelményeinek kivéve MSZ EN 61386-22:2004+A11 (Kivéve 8. szakasz – Méretek)  
Gyártói méretspecifikáció 1-1/2021 (Méretek)

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a fenti követelményeknek megfelel. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára.

Tanúsító Szervezet

**Kiadás dátuma:**

Budapest, 2021-06-16

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Petra Szabadi'.

Petra Szabadi

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1143 Budapest, Gizella út 51-57. — [www.tuv.com](http://www.tuv.com)

Tanúsítvány érvényessége ellenőrizhető: [www.CERTIPEDIA.com](http://www.CERTIPEDIA.com)